Resolución N° 516

EL CONCEJO MUNICIPAL

SANCIONA LA SIGUIENTE

RESOLUCIÓN N° 516

Art. 1).- **AUTORÍZASE** a la **ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB A. ALMA JUNIORS**, representada por el Sr. Gerente Mario Scarafía, y al representante técnico de la obra a ejecutar Ing. en Const. **EDUARDO SCHMITTENDORF**, de quien la primera contrató sus servicios, para efectuar trabajos en la vía pública, consistentes en la ejecución de la **RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE** para abastecer a los **lotes** propiedad de la mencionada Asociación, situados entre las calles **105- Chaco, 150- Cattáneo, 101- Corrientes y 152- Beaugé** de la ciudad de Esperanza, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe.

La **obra** consiste en el **tendido de aproximadamente 387 m de cañería de PVC Clase 6 U.D. de Ø 0.075 m.**, que se ubicará sobre la vereda Norte de calle 150- Cattáneo entre 103- Misiones y 105- Chaco; en vereda Norte de calle 152- Beaugé entre 101- Corrientes y 105- Chaco, y en vereda Oeste de calle 103- Misiones entre 150- Cattáneo y 152- Beaugé, además del **tendido de aproximadamente 97,14 m de cañería de PVC Clase 6 U.D. de Ø 0.100 m** que se ubicará sobre la vereda Oeste de calle 105- Chaco entre 150- Cattáneo y 152- Beaugé. Están contempladas dentro de la obra conexiones domiciliarias (36) entre cortas y largas. El empalme a la red existente se realizará en dos puntos ubicados: uno en calle 150- Cattáneo esquina 103- Misiones y el otro, en el punto ubicado en 152- Beaugé esquina 101- Corrientes. El movimiento de tierra es de aproximadamente 280.65 m³.

Se concretará la colocación de tres (3) válvulas esclusas diámetros 0,075 m con sus accesorios respectivos en las intersecciones de las calles 105- Chaco y 152- Beaugé, 103- Misiones y 152- Beaugé. y 105- Chaco y 150- Cattáneo. y la colocación de un Hidrante a resorte completo diámetro 0,075m en la intersección de la calle 105- Chaco y 152- Beaugé - nudo 1(N1).

Como **obra civil** se considera la excavación, transporte de suelo sobrante, relleno y compactación para el tendido de la cañería para el suministro de agua potable más la mano de obra y materiales para la colocación de una válvula esclusa y accesorios de la misma, y la mano de obra y materiales para la colocación de un hidrante de resorte y accesorios, todo de conformidad con los planos agregados de fojas 10 a 15. Se adjunta plano de obra de fojas 13, el que forma parte de la presente. La obra no presenta impedimento técnico para su ejecución.

Art, 2).- Los nombrados serán los únicos responsables por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar con la ejecución de las obras autorizadas, las que deberán realizarse en un todo de acuerdo con lo que disponen las Ordenanzas N° 3101/96 (modificada por Ordenanza N° 3406/04) y 2762/89.

Art. 3).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

SALA DE SESIONES, Diciembre 11 de 2008.-

ES COPIA FIEL

Dra. M. NORMA R. de PORTMANN
Secretaria H.C.M.

Dr. ANDRÉS JAVIER GREÑÓN
Presidente H.C.M.