Resolución N° 609

EL CONCEJO MUNICIPAL

SANCIONA LA SIGUIENTE

RESOLUCIÓN N° 609

Art. 1).- **AUTORÍZASE** al **Ingeniero Electricista LUIS DANIEL GUALA**, en representación del titular del predio **Sr. LEANDRO MIGUEL MÜLLER** para la **ejecución de trabajos en la vía pública**, al loteo ubicado entre las calles **142- 27 de Febrero al Norte, 105- Chaco al Este, 148- E. Houriet al Sur y 101- Corrientes al Oeste** de la ciudad de Esperanza, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe.

Para dar suministro de energía a este loteo se recurrirá a una **línea aérea de media tensión (13,2 kV)**, existente sobre vereda Sur de calle 142- 27 de Febrero. En la intersección de las calles 142- 27 de Febrero y 103- Misiones, esquina Noreste y salvando la ochava se coloca un poste de H°A° 12/3900. Desde aquí con un tramo de 58,84 m y otro de 68,84 m (127,68 m) hacia el Sur se llega hasta la SETA de 250 kVA 13,2/0,400-0,231 kV. El soporte sostén urbano TN 240_2, tendrá una base de 0,80x0,80x2,00 m con un empotramiento de 1,10 m.

La SETA será construida de acuerdo a los TN 500 a y TN 501, la base para el poste H°A° 12/2400 será de 0,80x0,80x2,00 m con un empotramiento de 1,70 m y para el poste H°A° 10/1200 será de 0,80x0,80x1,70 m con un empotramiento de 1,50 m., todas en hormigón del tipo H17.

El conductor a utilizar es AlAc desnudo 50/8 mm².

Todas las estructuras son tipos constructivos de la Empresa Provincial de la Energía.

En la SETA también estará instalada la caja de alumbrado público TN 130 e y los doce seccionadores fusibles MN 239, para protección de las cuatro secciones en que se divide el loteo.

Línea aérea de baja tensión 0,400-0,231 kV

La red de baja tensión se divide en cuatro secciones.

La salida 1 alimenta 40 lotes de las Manzanas que limitan al Norte con calle 144- Zimmermann, al Sur con calle 148- Houriet, al Este con calle 105- Chaco y al Oeste con calle 103- Misiones.

La salida 2 alimenta 20 lotes de la Manzana que limitan al Norte con calle 142- 27 de Febrero, al Sur con calle 144- Zimmermann, al Este con calle 105- Chaco y al Oeste con calle 103- Misiones.

La salida 3 alimenta 21 lotes de la Manzana que limitan al Norte con calle 142- 27 de Febrero, al Sur con calle 144- Zimmermann, al Este con calle 103- Misiones y al Oeste con calle 101- Corrientes.

La salida 4 alimenta 19 lotes de la Manzana que limitan al Norte con calle 144- Zimmermann, al Sur con calle 146- Conscriptos Müller y Colombo, al Este con calle 103- Misiones y al Oeste con calle 101- Corrientes.

La salida desde la SETA hasta el poste H°A° 8,50/3000 se realiza con cuatro haces de cable preensablado Al de 3x95+50+25 mm².

Las retenciones son realizadas con postes de 8,50/1050. Para los soportes alineación en los cruces de calle se utilizarán postes de H°A° 8,50/400 y de madera tratada de 7,50 m en el resto del loteo.

La base del poste de H°A° 8,50/3000 tendrá 0,80x0,80x1,80 m con un empotramiento de 1,60 m y las bases de los postes de H° A° 8,50/1050 será de 0,65x0,65x1,80 m con un

Resolución N° 609

empotramiento de 1,60 m.

Los postes de madera tratada de 7,50 m van directamente enterrados a 1,40 m y los postes de H°A° 8,50/400 van directamente enterrados a 1,60 m.

La ubicación de los soportes se colocan de forma que queden salvadas las ochavas y el resto en los ejes medianeros.

El conductor utilizado es preensamblado Al 3x70+50+25 mm².

Con respecto al Alumbrado Público de este loteo, se ha previsto la colocación de **39 lámparas de sodio de alta presión de 150W** ubicadas según las indicaciones de la División Alumbrado Público.

Como obra civil se considera:

a) Red de Media Tensión: la colocación de 1 columna 12/3900 con cruceta H°A° y una columna de H°A° 11/1200

b) Construcción subestación transformadora de 250 kVA 13,2/0,400 - 0,231kV: colocación de una columna H°A° 12 2400 y una columna H°A° 10/1200

c) Red de baja tensión (1720,14 metros: la colocación de 1 columna de H°A° 8,50/3000; de 16 columnas de H°A° 8,50/400 ; 23 columnas de H°A° 8,50/1050 y la colocación de 40 postes de madera tratada de 7,50 m.

d) Alumbrado Público: la colocación de 39 columnas de caño de acero, normalizadas, con lámparas de sodio de alta presión de 150W.

Asimismo se destaca que la obra no presenta impedimento técnico alguno para su ejecución y que en forma previa al inicio de la ejecución de los trabajos, se deberá presentar la factibilidad técnica de la obra expedida por la Empresa Provincial de la Energía.

Las calles que circundan el loteo y las que cruzan el mismo, 144- Zimmermann, 146- Conscriptos Müller y Colombo, y 103- Misiones, ya pertenecen al Orden Público de acuerdo a lo expuesto por la División Catastro.

Art. 2).- Los nombrados serán los únicos responsables por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar con la ejecución de las obras autorizadas, las que deberán realizarse en un todo de acuerdo con lo que dispone las Ordenanzas N° 2762/89 y N° 3101/96 (modificada por Ordenanza N° 3406/04). Se adjuntan planos de fojas 9, 17, 21 que forman parte de la presente.

Art. 3).- Se deja expresamente establecido que previo al inicio de las obras los responsables deberán presentar la factibilidad por parte de la E.P.E.

Art. 4).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

SALA DE SESIONES, Diciembre 09 de 2010.-

ES COPIA FIEL

Dra. M. NORMA R. de PORTMANN
Secretaria H.C.M.

RAFAEL ANTONIO DE PACE
Presidente H.C.M.