Resolución N° 828

EL CONCEJO MUNICIPAL

SANCIONA LA SIGUIENTE

RESOLUCIÓN N° 828

Art. 1).- **AUTORÍZASE** al **Ingeniero Electricista DANIEL ALCIDES REY**, en representación del titular del predio Sr. **ESTEBAN JUAN GROSS**, para la ejecución de trabajos en la vía pública, consistentes en la **PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA** al **LOTEO** ubicado sobre calles **159- Pío Guala, 102- A. Castellanos y 161- Tito P. J. Bottai** en la localidad de Esperanza, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, con Partidas Inmobiliarias N° 09-16-00-078621/0005-5 y 09-16-00-078621/0001-9.

Se abastecerá de energía al nuevo loteo desde el puesto de transformación ubicado sobre calle 159- Pío Guala a 40 m. de 100- Avenida Argentina hacia el Sur sobre vereda Oeste. Desde este se tenderá un conductor hacia el Sur hasta calle 102- Dante Alighieri vereda Norte. Sobre esta calle se realizará un tendido sobre vereda Norte que inicia a 75 m. hacia el Oeste de calle 159- Pío Guala y finaliza en calle 161- Tito P.J. Bottai. Para protección del nuevo tendido se utilizará fusibles MN239 con fusible NH de corriente adecuada. Además, sobre calle 161- Tito P. J. Bottai se extenderá el tendido de línea existente hasta la intersección con calle 102- Dante Alighieri unos 33 m. sobre vereda Oeste.

El nuevo tendido se realizará con conductor tipo preensamblado de aluminio de 3x70 + 1x50 + 1x25 mm² de sección. Para el armado se proyectó usar los soportes de retención con poste de hormigón armado (TN-1031) y postes de madera (TN-108f).

Para determinar la longitud necesaria de cable se debe agregar al tendido lineal un 5 % del mismo para generar la flecha necesaria para la reducción del tiro hasta valores nominales, a los cuales se deben agregar también unos metros más con los cuales se hará los puentes y cambios de dirección.

Para realizar el Alumbrado Público se colocarán 10 columnas de alumbrado, con luminarias marca Strand JC 250 TUC con lámpara de sodio de 150 W y equipo auxiliar.

Los típicos constructivos son los aportados por la E.P.E. y la construcción se realizará con material normalizado por ésta. Se adjuntan planos de fojas 14 y 29 que forman parte de la presente.

Una vez librada al servicio la obra se donará a la Empresa Provincial de la Energía.

Una vez aprobado el proyecto se realizará el pedido de inspección para la verificación de los materiales y el planteo de obra.

Se deberán retirar las planchetas de interferencias de obras de Aguas Santafesinas S.A., de la red de gas natural SAPEM y Fibras Ópticas existentes. La obra no presenta impedimentos técnicos para su ejecución.

Art. 2).- Los nombrados serán los únicos responsables por los daños y perjuicios que pudieran ocasionar con la ejecución de las obras autorizadas, las que deberán realizarse en un todo de acuerdo con lo que dispone la Ordenanza N° 3101/96 (modificada por Ordenanza N° 3406/04).

Art. 3).- Se deja expresamente establecido que previo al inicio de las obras los responsables deberán presentar la factibilidad técnica expedida por parte de la E.P.E.

Art. 4).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

SALA DE SESIONES, Octubre 19 de 2017.-

Resolución N° 828

ES COPIA FIEL

Dra. M. NORMA R. de PORTMANN
Secretaria H.C.M.

N. ANDREA MARTÍNEZ
Presidente H.C.M.