Resolución N° 920

EL CONCEJO MUNICIPAL

SANCIONA LA SIGUIENTE

RESOLUCIÓN N° 920

Art. 1).- **AUTORÍZASE al M.M.O. OSCAR ROLANDO LEONARDI**, para la ejecución de la extensión de la red de agua potable, para el suministro de agua corriente en una fracción de terreno próximo a subdividirse, propiedad de Remigio Enrique Engler.

La ubicación de la obra es al Sur-Oeste de la ciudad de Esperanza, y está comprendida entre las calles 134- Terragni, 89- Saavedra, 136- Iturraspe y 95- Gral. Paz.

El suministro de agua se ejecutará a través de la colocación de cañerías en 4 (cuatro) arterias descriptas a continuación:

- Sobre calle 136- Iturraspe entre 95 -Gral. Paz y 89- Saavedra.
- Sobre calle 89- Saavedra entre 136- Iturraspe y 134- Terragni.
- Sobre calle 91- Gdor. Crespo entre 136- Iturraspe y 134- Terragni.
- Sobre calle 93- Lavalle entre 136- Iturraspe y 134- Terragni.

La empresa constructora encargada de la ejecución de la obra será O.R.L. Construcciones, cuyo titular y representante técnico es Oscar Rolando Leonardi – M.M.O. I.C.P.T 5672, la misma se ejecutará bajo la supervisión de la Ingeniera Civil Yazmín Dana Schneider-C.P.I.C. 1-1551-7.

Las características del proyecto en lo que respecta a la red distribuidora son las enumeradas a continuación:

- Instalación de cañerías de PVC clase 6 aprobadas por Aguas Santafesinas S.A. en una longitud de 633m, diámetro 75mm, ubicadas a 3,60 metros paralelo a la Línea de Edificación Municipal, con una tapada mínima de 0,90 metros.
- El movimiento de suelo es de aproximadamente de 163 m³, dado que las zanjas para la colocación de la cañería se ejecutará con una zanjadora con un ancho de trabajo de 0,22 metros.
- El empalme a la red existente se realizará en la esquina de calle 95- Gral. Paz y 136- Iturraspe. Además se prevén 3 (tres) enlaces más a cañería existente por calle 134- Terragni. Para ello se deberán ejecutar tres túneles bajo la mencionada vía, en las intersecciones con calle 89- Saavedra, 91- Gdor. Crespo y 93- Lavalle.
- Instalación de 1(un) hidrante a bola en calle 134- Terragni, aproximadamente 249 metros al Oeste de calle 95- Gral. Paz. Como así también la instalación de 3 (tres) hidrantes a bola uno en cada terminación de las cañerías presentes en calle 89- Saavedra, 91- Gdor. Crespo y 93- Lavalle, colocado conjuntamente con el tapón correspondiente.
- Colocación de 4 (cuatro) válvulas exclusas Euro 200 DN 75 con adaptador con brida: a) en la esquina de calle 95- Gral. Paz y 136- Iturraspe. b) en la esquina de calle 134- Terragni y 89- Saavedra, en la vereda posicionada Noroeste. c) en la esquina de calle 134- Terragni y 91- Gdor. Crespo, en la vereda posicionada Noroeste. d) en la esquina de calle 134- Terragni y 93- Lavalle, en la vereda posicionada Noroeste.
- Se realizará la conexión domiciliaria de cada lote servido por la nueva cañería tendida, incluyendo caja plástica, llave de corte y medidor modelo MANU 15C.
- El proyecto incluye rotura, señalización y reparación de veredas y pavimento, cuando ello resulte necesario. En un todo de acuerdo a los planos obrantes a fojas 12 y 17 del expediente de la referencia.

Resolución N° 920

Asimismo se destaca que la obra no presenta impedimento técnico alguno para su ejecución y que en forma previa al inicio de los trabajos, se deberá presentar la factibilidad técnica de la obra, expedida por la Empresa ASSA.

Art. 2).- Cabe aclarar que estos trabajos se hallan encuadrados en las prescripciones de la Ordenanza N° 3101/96 (modificada por Ordenanza N° 3406/04), **condicionada** al cumplimiento de las exigencias previstas por la oficina técnica competente en lo que hace a seguridad, higiene, limpieza, materiales de reposición, órdenes de la inspección, etc.

Art. 3).- Los nombrados serán los únicos responsables por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar con la ejecución de las obras autorizadas, las que deberán realizarse en un todo de acuerdo con lo que dispone la Ordenanza N° 3101/96 (modificada por Ordenanza N° 3406/04).

Art. 4).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

SALA DE SESIONES, Septiembre 17 de 2020.-

ES COPIA FIEL

OMAR C. STEFFEN
a/c de la Secretaría H.C.M.

Dr. VÍCTOR MANUEL ELENA
Presidente H.C.M.